



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»
ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФИЛИАЛА
АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»
ФИЛИАЛ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, 47/1, тел/факс (42337) 4-91-13, E-mail: artem@primcti.ru

№ 49
от 10 октября 2019г.

СПРАВКА

Дана: Администрации Надеждинского
муниципального района
в том, что по данным Центра технической
инвентаризации и кадастровых работ Дальневосточного
филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» по Приморскому краю
домовладение № 6 по ул. 9208 км, п.Раздольное
Надеждинского района Приморского края,
по состоянию на 08.10.2019г.
имеет следующее техническое состояние:

1. Фундамент: бутовый ленточный. Износ – 65%.
Имеет: искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков.
Требуется: полная замена фундамента.
2. Стены: кирпичные. Износ – 60%.
Имеют: кладка расстроена и деформирована
Требуется: перекладка стен с использованием старых материалов.
3. Перекрытие: деревянное. Износ – 60%.
Имеет: заметный прогиб, трещины.
Требуется: усиление и частичная замена балок, устройство вновь заполнения
4. Крыша: шиферная. Износ – 65%.
Имеет: трещины, отколы, протечки, задувания воды и снега
Требуется: замена покрытия кровли
5. Полы: дощатые. Износ – 65%.
Имеют: прогибы, просадки, гниль.
Требуется: перестилка полов.

Общий процент износа – 63% (шестьдесят три).

Техническое состояние – ветхое.

Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а ненесущих - весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций возможно лишь по проведении охранных мероприятий или полной смены конструктивного элемента.

Начальник производственного участка
по Артёмовскому городскому округу
отделения в г.Владивосток



М.И. Сидорова

М.И. Сидорова